

# CERTIFICATE

**Zertifikatsinhaber:**

**Wolf GmbH**  
Industriestr. 1  
84048 Mainburg

**Hersteller:**

**Wolf GmbH**  
Industriestr. 1  
84048 Mainburg

**Modellbezeichnung:**

**CGL**

**Richtlinie(n):**

**2004/108/EG**  
(Elektromagnetische Verträglichkeit)  
**2006/95 EG**  
(Niederspannungsrichtlinie)

**Norm(en):**

EN 55011:2009+A1:2010  
EN 61000-6-3:2007+A1:2011  
EN 61000-6-2:2005  
EN 61000-2-3:2006  
+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008  
EN 60204-1+A1:2008

Mit diesem Zertifikat wird die Übereinstimmung des geprüften Gerätes mit den wesentlichen Schutzanforderungen und Zielen der aufgeführten Richtlinien aufgrund einer freiwilligen Prüfung bzw. Begutachtung der Dokumentation bestätigt. Es können weitere Richtlinien für dieses Produkt zutreffen.

20. April 2012

Datum

Unterschrift



Nach Erstellen der technischen Dokumentation sowie der EG-Konformitätserklärung darf auf dem Gerät die vorgeschriebene CE-Kennzeichnung angebracht werden. Alle eventuell weiteren relevanten Richtlinien müssen berücksichtigt werden. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Zertifikatsnummer**  
PR 12 04 50062 002

**Ausstellungsdatum**  
20. April 2012

**Gültigkeitsdauer**  
Keine

**Prüfberichtsnummer/n**  
S35921-00-00TJ  
E35920-00-00AS

**Produktart**  
Wärmetauscher mit Heizung



mikes-testingpartners gmbh  
Ohmstrasse 2-4  
D - 94342 Strasskirchen  
Germany

☎ +49 (0) 94 24 / 94 81 - 0  
☎ +49 (0) 94 24 / 94 81 - 240  
🌐 www.mikes-testing-partners.com  
✉ info@mikes-tp.com